



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROSETTA ROSSI"**  
Infanzia – Primaria -Secondaria I Grado – Sezione Ospedaliera "San Camillo"  
Via F. Borromeo 53/57 C.A.P.00168 ROMA ☎/fax 06/6281239 - 06/6145764  
rmic8g300n@istruzione.it; rmic8g300n@pec.istruzione.it C.M. RMIC8G300N – C.F. 97714010580

Circolare n. **29**  
del 16 ottobre 2020

*A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA*  
*Loro Sedi*

*AL DIRETTORE S.G.A*  
*Sede*

**Oggetto: NORME GENERALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E PER AGEVOLARE LE PROCEDURE DI ESODO**

Si riportano di seguito le principali norme di esercizio dell'attività:

- **TUTTE LE VIE DI FUGA E LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE MANTENUTE SGOMBRE IN PERMANENZA DURANTE LE ATTIVITÀ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PERCORSI VERSO LE SCALE ESTERNE E LE USCITE DI EMERGENZA.**
- **È ESSENZIALE METTERE AL CORRENTE GLI ALUNNI DEI PERCORSI DI ESODO E DEI PUNTI DI RACCOLTA DA RAGGIUNGERE IN CASO DI PERICOLO.**
- **NON COMPROMETTERE L'AGEVOLE APERTURA E FUNZIONALITÀ DEI SERRAMENTI DELLE USCITE DI SICUREZZA DURANTE I PERIODI DI ATTIVITÀ DELLA SCUOLA, VERIFICANDONE L'EFFICIENZA PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI.**
- Chiunque verifichi la manomissione o inefficienza, anche temporanea, delle attrezzature (uscite o scale di emergenza) e gli impianti di sicurezza (impianto luci emergenza, idranti, estintori, ecc.) **è obbligato a darne comunicazione immediata al Dirigente o al Collaboratore del DS oppure al fiduciario di plesso.**

- **SI RACCOMANDA AI LAVORATORI DI ADOTTARE CAUTELA NELLA CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI DEGLI AMBIENTI CHE DEVONO ESSERE IN OGNI MOMENTO ACCESSIBILI IN CASO DI EMERGENZA.**

**Si ricorda che l'eventuale disattenzione della presente comporta sanzioni amministrative e penali.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott. Flavio Di Silvestre*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)